



EFFECTIS ERA AVRASYA TEST ve BELGELENDİRME AŞ
Dilovası OSB Mahallesi Fırat Caddesi No: 18
Dilovası, Kocaeli / TÜRKİYE
www.effectis.com

TEST SONUÇ BELGESİ

No: ERA – 2200– 0012

Bu belgede tanımlanan ürünün yangına tepki testleri Efectis Era Avrasya Test Laboratuvarı'nda 19.08.2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Yangına karşı tepki sınıflandırması aşağıda belirtilen standart kapsamında yapılmıştır:

EN 13501-1:2018

“PIR Dolgulu Çatı Paneli – 80 mm”

Yanma davranışı		Duman oluşturma		Yanan damlalar
B	-	s	2	, d 0

Yanıcılık Sınıfı*

Zor Alevlenici

*Binaların yangından korunması hakkında yönetmelik Ek-2/Ç yapı malzemelerinin TS EN 13501-1' e göre yanıcılık sınıfları tablosu

Piyasaya süren firma:

DAVUT PANEL ve SAC SAN. TİC. A.Ş.

Adana Hacı Sabancı O.S.B. Baklalı Yolu No:22 Sarıçam, Adana / TÜRKİYE

Üretici firma:

DAVUT PANEL ve SAC SAN. TİC. A.Ş.

Adana Hacı Sabancı O.S.B. Baklalı Yolu No:22 Sarıçam, Adana / TÜRKİYE

e-imzalı

Ali BAYRAKTAR
Laboratuvar Müdürü
16.09.2022

Bu belge, test sonuçlarının bir beyanıdır ve ürünün tip onayını veya belgelendirmesini temsil etmez. Ürün özellikleri ve uygulama alanı ile ilgili tüm detayları EEA-22-156 numaralı raporda tanımlanmıştır.

